ОБЯВА

От ……**ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ**…….
(*име на инвеститора/физическото или юридическо лице)*

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (обн. ДВ бр. 25/2003 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за **“ Отоплителна инсталация на Обединено училище „Христо Ботев“ с. Долни Цибър общ. Вълчедръм**

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община ……**ВЪЛЧЕДРЪМ и с Долни Цибър**……, кметство Вълчедръм,Долни Цибър или в РИОСВ- Монтана, ул.”Юлиус Иласек” №4, гр.Монтана, пощенски код 3400.

Резюме на предложението –

Сградата на ОУ“Христо Ботев“ с Долни Цибър е на два етажа. Състой се от две тела разположени на полунива едно спрямо друго. В основното тяло са поместени класните стаи, а в другото гимнастическия салон и обслужващи помещения.

До момента сградата се е отоплявала с локални източници - печки на твърдо гориво в основите помещения и електрически калорифери в спомагателните. Печките са обслужвани от персонала, като склада за гориво се е намирал в друга сграда на площадката. При съществуващото положение параметрите на микроклимата често не са били достигани.

В проекта са разработени изграждане на нова, централизирана отоплителна инсталация за сградата, с топлоизточник новоизградено котелно на твърдо гориво -

в частност – на пелети. За нуждите на котелното се преустройва фоайето в сутерена и две от неизползваемите класни стаи в сутерена като котелно и склад за пелети.

Горивото – чували с пелети ще се съхранява в склад за пелети на мястото на неизползваемите класни стаи в съседство с котелното.

За намаляванена топлинните загуби през тавана , респективно намаляване на мощността на съоръженията и разхода на гориво, се предвижда топлинна изолация на тавана на учебен корпус и физкултурен салон с минерална вата 100мм.

Отоплителната инсталация е двутръбна, затворен тип. С оглед намаляване на тръбните диаметри и осигуряване на максимална функционалност на инсталацията, тя е разделена на пет основни клона. За тази цел са предвидени разпределителни колектори в котелното помещение, снабдени със съответната арматура и помпени възли. Разпределителната мрежа е хоризонтална и вертикална и минава открито под отоплителните тела. Изпълнява се с тръби от полипропилен, усилен със стъклофибърна вложка. Отоплителните тела са алуминиеви радиатори. Топлоизточник ще бъдат 2 бр. котли на твърдо гориво

60kW. За осъществяването на оптимален горивен процес и икономия на гориво е предвидено да се използува Буферен съд 1500л, разположен в котелното помещение.

За обезопасяване на инсталацията са предвидени мембранни разширителин съдове 60л и предпазени клапани 3 bar, към всеки котел и към Буферния съд. Пълненето на инсталацията с вода ще става от осъществява от резервоар 10м3 с хидрофорна уредба, чрез новоизградена линия за автоматично допълване.

Регулирането на температурата в помещенията ще става централизирано, по температурен график. При необходимост може да се включва или изключва всеки от клоновете на системата чрез включване или изключване на циркулационните помпи.

Намеса по конструктивни елементи на сградата, по външните ограждащи елементи, не се предвижда,не се просичат нови проходни отвори,не се изпълняват нови конструктивни елементи

Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение – …… **Няма връзка с други съществуващи и одобрени дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното намерение; Издаване на Разрешение за строеж от главния архитект на община Вълчедръм съгласно ЗУТ**

Местоположение на площадката –
с.Долни Цибър, Община Вълчедръм, УПИ IX- 262, кв.13 по плана на с. Долни Цибър, административен адрес ул. „Първа“ №2

Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишжлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга млрежа) и/или повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжение или необходимост от изграждане на нови**:** ……... ……

Водоподаването в отоплителната инсталация ще се осъществява от резервоар 10м3 с хидрофорна уредба

Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждат за тяхното третиране **-** …… **..... Строителни отпадъци ще се използва за заздравяване на улици на земна основа. Отпадъчен продукт следствие изгарянето на пелети.Същия ще се извозва на депо за битови отпадъци-Монтана чрез системата за събиране на битови отпадъци на територията на община Вълчедръм**

Тип и начин на третиране на отпадъчните води: …… …… **Отпадни води, които ще се отвеждат и заустват във водоплътна изгребна яма** ……